

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.LCT

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2024

Contratação de empresa de engenharia especializada para manutenção do sistema de iluminação pública do Município de Joinville/SC

Recebido em 05 de julho de 2024 às 14:44 horas.

Questionamento 01: *"Tendo em vista as respostas dos esclarecimentos, surgiram algumas dúvidas: Os memorandos e SEI destacados no anexo, são arquivos que não constam no site da prefeitura? Se sim, solicitamos todos os arquivos que não foram anexados no site."*

Questionamento 01: "Todos os itens da planilha orçamentária são de caráter de cotação, porém não possuem listas de cotação anexadas, como também, planilha de Composições dos itens unitários, esses itens serão disponibilizados?"

Resposta: Em atenção ao questionamento acima, informamos que a Secretaria requisitante promoveu retificação através do Memorando SEI nº 0021803504/2024 - SEINFRA.UIP: "As cotações estão dispostas no documento SEI 0021608925 e 0021609037 e podem ser disponibilizadas."

Resposta: Em atenção ao questionamento acima, informamos que a Secretaria requisitante promoveu retificação através do Memorando SEI nº 0021803504/2024 - SEINFRA.UIP: "Seguem nos Documentos 0021145174 e 0021180991".

Resposta: Em atenção ao questionamento acima, informamos que a Secretaria requisitante promoveu retificação através do Memorando SEI nº 0021803504/2024 - SEINFRA.UIP: "Segue no Documento 0021146065."

Recebido em 03 de maio de 2024 às 08:50 horas.

Questionamento 01: "Solicitamos as cotações e composições que foram necessárias para a formação da planilha orçamentária."

Resposta: Conforme manifestação da Secretaria requisitante, encaminhada através do Memorando SEI nº 0021193233/2024 - SEINFRA.UIP: "As composições realizadas estão nos Documentos 0021679973 - Anexo IV.f - Planilha Orçamentária Analítica e 0021679974 - Anexo IV.g - Memória de Cálculo. A respeito das cotações, estão nos Documentos SEI 0021608925 e 0021609037."

Questionamento 02: "Solicitamos também os desenhos e especificações do projeto dos braços listados como "Padrão IP e PM Joinville". Assim como o projeto, desenho técnico e especificações dos postes ornamentais descrito na planilha orçamentária."

Resposta: Conforme manifestação da Secretaria requisitante, encaminhada através do Memorando SEI nº 0021803908/2024 - SEINFRA.UIP: "Documentos SEI 0021145174, 0021146065 e 0021180991".

para fazer a gestão no parque de ir :

Resposta: Conforme manifestação da Secretaria requisitante, encaminhada através do Memorando SEI nº 0021360594/2024 - SEINFRA.UIP: "Todos os requisitos técnicos, administrativos e operacionais estão descritos no item 2.10 do Memorial Descritivo de Serviços (Anexo IV.a), de forma que qualquer sistema de gerenciamento que cumpra os requisitos ali dispostos será aceito por esta municipalidade, em especial no que tange à integração total com o Aplicativo Joinville Fácil, conforme Fluxo de Integração (Anexo IV.b) disposto neste Edital."

Recebido em 29 de abril de 2024 às 16:17 horas.

Questionamento: "Referente ao item 5.302, não foram especificados altura total e flecha dos postes de fibra. Conforme citado abaixo:

5.302	Poste de fibra de vidro, tipo cônico contínuo, base engastada, resistente a ventos de até 100km/h, altura livre acima do solo 6 metros, diâmetro no topo 60mm, com janela de inspeção para disjuntor dr	1312402164279 - Cotação 02/2024	un	10,00
-------	---	---------------------------------	----	-------

solicitamos assim, as especificações faltantes."

Resposta: Conforme manifestação da Secretaria requisitante, encaminhada através do Memorando SEI nº 0021182869/2024 - SEINFRA.UIP: "Com relação à altura total e flecha dos postes, estes podem ser dimensionados pela futura contratada de forma atender aos critérios de altura útil (livre) e esforços mecânicos conforme especificação técnica apresentada. Entretanto, vale ressaltar que tais postes não serão utilizados para redes aéreas de distribuição, de forma que a tração lateral suportada se resume à tração do vento e do momento resultante do peso da luminária instalada no topo."

Resposta: Informamos que, os memorandos supramencionados, referem-se as elucidações encaminhadas pela equipe técnica da Secretaria Requisitante e são transcritas integralmente nas respostas dos pedidos de esclarecimento. Quanto aos "Documentos 0021679973 - Anexo IV.f - Planilha Orçamentária Analítica e 0021679974 - Anexo IV.g - Memória de Cálculo", estão disponibilizados como anexo da Errata II ao Edital, nos sítios eletrônicos www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, junto ao respectivo instrumento convocatório. Por fim, os demais documentos citados, conforme solicitado, estão disponibilizados como anexo do presente esclarecimento.

Questionamento 02: "Referente ao braços, solicitamos os desenhos técnicos, que também foram mencionados que "constam no memorando SEI...", contudo não encontramos. Sendo assim, solicitamos

esses desenhos."

Resposta: Informamos que, os documentos solicitados, estão disponibilizados como anexo do presente esclarecimento.

Recebido em 09 de julho de 2024 às 09:13 horas.

Questionamento: *"Em virtude de que alguns itens da planilha orçamentária são de caráter de cotação, porém não possuem listas de cotação anexadas. Desta forma, solicito que nos seja fornecidas as cotações dos materiais e serviços via e-mail, através deste endereço eletrônico."*

Resposta: Informamos que, os documentos solicitados, estão disponibilizados como anexo do presente esclarecimento.

Cláudia Fernanda Müller

Agente de Contratação - Portaria nº 134/2024



Documento assinado eletronicamente por **Claudia Fernanda Muller, Servidor(a) Público(a)**, em 09/07/2024, às 11:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0022004251** e o código CRC **1883D7D0**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.075521-8

0022004251v4