

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.LCT

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2024

Contratação de empresa de engenharia especializada para manutenção do sistema de iluminação pública do Município de Joinville/SC

Recebido em 29 de abril de 2024 às 16:17 horas.

Questionamento: "- Referente ao item 5.302, não foram especificados altura total e flecha dos postes de fibra. Conforme citado abaixo:

5.302	Poste de fibra de vidro, tipo cônico contínuo, base engastada, resistente a ventos de até 100km/h, altura livre acima do solo 6 metros, diâmetro no topo 60mm, com janela de inspeção para disjuntor dr	1312402164279 - Cotação 02/2024	un	10,00
-------	---	------------------------------------	----	-------

solicitamos assim, as especificações faltantes."

Resposta: Conforme manifestação da Secretaria requisitante, encaminhada através do Memorando SEI nº 0021182869/2024 - SEINFRA.UIP: "Com relação à altura total e flecha dos postes, estes podem ser dimensionados pela futura contratada de forma atender aos critérios de altura útil (livre) e esforços mecânicos conforme especificação técnica apresentada. Entretanto, vale ressaltar que tais postes não serão utilizados para redes aéreas de distribuição, de forma que a tração lateral suportada se resume à tração do vento e do momento resultante do peso da luminária instalada no topo."

Cláudia Fernanda Müller

Agente de Contratação - Portaria nº 006/2024



Documento assinado eletronicamente por **Claudia Fernanda Muller, Servidor(a) Público(a)**, em 03/05/2024, às 10:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0021192949** e o código CRC **7463A6BA**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguáçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br